

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

ai requisiti del DM 16.02.2016 (Conto Termico 2.0)

In relazione ai test effettuati in laboratorio, in accordo con la normativa EN 303-5:2012, AMG SPA dichiara che la caldaia alimentata a pellet:

MARCHIO	KALOR
MODELLO	BOILER32KA; BOILER32SKA
RAPPORTO DI COLLAUDO N°	K 1949 2016 Z1
LABORATORIO ACCREDITATO	TÜV Rheinland Energy GmbH (NB 2456)
COSTRUTTORE	AMG SPA, Via delle arti e dei mestieri 1/3 - San Vito di Leguzzano (VI)
NORMA DI RIFERIMENTO	EN 303-5:2012
COMBUSTIBILE	Pellet di legno in classe A1-A2 cfr. UNI EN ISO17225-2

Rispetta i limiti di emissione e di rendimento richiesti dal DM 16.02.2016 ed ha le seguenti caratteristiche

Requisiti DM 16.02.2016 (Conto termico 2.0)			Valore misurato a potenza nominale rif. 13% O ₂
Potenza nominale	kW		29,1
Rendimento termico nominale	%	$> 87 + \log (P_n) = 88,46$	91,64
CO	g/Nm ³ in rif. 13%O ₂	$\leq 0,25$	0,024
Particolato primario (PP)	mg/Nm ³ in rif. 13%O ₂	≤ 20	10,1
Classe caldaia		5	5
Fattore premiante			1,2

Luogo San Vito di Leguzzano (VI)
Place _____

Data 31/03/2017
Date _____

Firma AMG
Sign _____
AMG spa - Via delle Arti e dei Mestieri, 1/3
36030 SAN VITO DI LEGUZZANO (VI)
Tel. 0445.519933 - Fax Italia 0445.519034
Fax estero +39 0445 519064 - P.I. e C.F. 02488430246
Filippi Gianluigi